

建材

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期 中華民國 110 年 11 月 15 日 核准文號 內授營建管字第 1100817166 號

受文者：謙泰企業有限公司（地址：241 新北市三重區進安街 176 號 2 樓）

副本收受者：中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會（以上請轉知全體會員）、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、彰化縣政府、南投縣政府、桃園市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、屏東縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、科技部新竹科學工業園區管理局、交通部台灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署台北水源特定區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、本部消防署、建築研究所、營建署、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

主旨：貴公司申請認可事項准依下列所載內容認可使用，請查照。

一、核准內容：

申請案件資料	產品名稱	土耳其 ONAY Paratoner 公司生產之 E.S.E Active Lightning ROD type OLP 214 避雷針
	產品種類	建築物避雷設備
	規格	OLP 214 型
	主要用途及性能	1. 適用於建築物避雷設備。 2. 具雷擊保護性能。
認可使用內容	1. 本避雷設備同意使用於建築物上。 2. 裝置使用依下列規定： (1) 本裝置適用於建築技術規則建築設計施工編第 253 條之雷電側擊對應措施規定，其保護半徑對照表如附件 1，為取精確之保護角及保護範圍，在使用上仍應由建築師或電機技師，依建築技術規則建築設備編第 21 條之規定，針對建築物作個案之分析計算，並對其計算結果負全責。 (2) 有關避雷導線及設備安裝，應依建築技術規則建築設備編第 24 條及第 25 條之規定辦理。 (3) 使用者每年至少作 1 次定期構造檢查，颱風後並應立即檢查。 3. 安裝使用時應依本產品標準施工方法之規定辦理，謙泰企業有限公司應善盡指導之責及提供檢查安裝維護手冊（含自主檢查表，如附件 2），並對其構材之規格、材質及系統之性能負責。	

二、注意事項：

- (一) 本認可案件之有效期限自 110 年 8 月 10 日至 113 年 8 月 9 日為止，應於到期前 3 個月再行申請展延認可有效期限，並逐年辦理產品責任險。自 110 年 8 月 10 日起每年 8 月前將該年份使用情形，依建築物使用狀況統計表填報建築物之使用者、名稱、地址、電話、數量、施工日期及安裝狀況，並檢附投保產品責任險證明文件及審核認可通知書影本 1 份，函報本部備查。本部得函復備查情形，並為確保認可案件之品質，得以電話或邀請有關人員實地抽驗，其抽驗費用由該公司負擔。使用狀況經抽驗不合格或未按期報備者，得由本部註銷認可使用。
- (二) 本審核認可之案件，僅為對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。申請人、發明人、出品人或檢驗測試機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷核可證明文件，並分別依法負其責任。

部長 徐國勇

謙泰企業有限公司代理 ONAY 公司 E.S.E. Active Lightning ROD type OLP 214
 避雷針保護半徑表

ONAY OLP 214 (根據 NF C 17-102:2011 年版) 避雷針保護半徑(R _p)表(單位 m)									
高度(h)	2	3	4	5	6	7	8	10	20
保護等級 I r=20m	31	47	62	78	78	78	79	79	80
保護等級 II r=30m	34	51	69	86	86	87	87	87	89
保護等級 III r=45m	38	58	77	97	97	97	98	98	101
保護等級 IV r=60m	42	63	85	106	107	107	108	109	113

本表數據為生產廠商建議值

避雷針保護半徑計算採用之 ΔT 值如下：

避雷針形式	OLP 214
實驗室測試值 ΔT(μs)	64.19 μs
保護半徑計算值 ΔT(μs)	60 μs

本保護半徑表之有效保護半徑範圍依 NF C17-102:2011 規定計算公式如下：

$$R_p(h) = \sqrt{2rh - h^2 + \Delta(2r + \Delta)} \quad \text{當 } h \geq 5m$$

$$R_p = h \times R_p(5) / 5 \quad \text{當 } 2m \leq h \leq 5m$$

說明：

R_p(h)：有效保護半徑

h：避雷針實際安裝高度(避雷針針尖高出受保護物體之垂直距離，且至少應高出保護範圍內受保護物 2 公尺以上)

r：保護等級

LEVEL I r=20m

LEVEL II r=30m

LEVEL III r=45m

LEVEL IV r=60m


$$\Delta = \Delta T \times 10^6$$

謙泰企業有限公司代理 ONAY 公司 避雷設備檢查安裝維護手冊

(型號：OLP 214)

1. 設備組裝圖
2. 系統架構圖(含說明)
3. 自主檢查表(安裝檢察單位蓋章欄、安裝檢查人簽名欄)


1. 設備組裝圖



避雷針典型組立圖

不同現場狀況可能會有不同的組立方式

2. 系統架構圖(含說明)



說明：

1. 避雷設備應包含

- 一：受雷部(ONAY OLP 214)
- 二：避雷導線含引下導體(依照建築技術規則)
- 三：避雷接地

2. 避雷設備之施工應依照建築技術規則相關規則辦理。

謙泰企業有限公司代理 ONAY
Paratoner 公司生產之提早閃
流放射式 (E. S. E.) 避雷針
TEL: (02) 28573950 FAX: (02) 28573951

避雷設備自主檢查表

建築物使用者	:	
建築物名稱	:	
避雷設備裝設地點	:	
避雷設備安裝數量	:	
聯絡電話	:	
施工日期	:	
檢查日期	:	
產品型號	:	OLP 214

項次	檢查項目及說明	正常	異常	備註說明
1	避雷針外觀是否有破壞或變形			
2	支撐架與建築物是否良好固定			
3	支撐架是否有異常或變形			
4	避雷導線與避雷針是否良好固定			
5	避雷針高於被保護設備之高度是否符合 NF C 17-102 標準規定在 2 公尺以上 (量測值: 公尺)			
6	避雷針之接地電阻值 是否合乎法規規定小於 10 歐姆以下 (接地電阻量測值 Ω)			
7	導線轉彎時其彎曲半徑應在二十公分以上			
8	導線每隔二公尺須用適當之固定器固定於建築物上			

※避雷設備的保護範圍請遵照內政部營建署核准文附件表格為準。

※避雷設備的支持棒及施工細節依據建築技術規則規定辦理。

※本避雷設備自主檢查表為內政部營建署核准必要填報文件，煩請貴單位配合。

安裝檢查單位(蓋章):	安裝檢查人(簽名):