

建築物公共安全檢查申報相關書表格式修正規定
建築物耐震能力評估檢查申報書

E1-1

	112	年度	申報掛號日期	
檢查登記號碼： AJ1121229013			文 號	

- 一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理建築物耐震能力評估檢查申報，檢附評估檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關「維護建築物合法使用與其構造及設備安全」規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致

（新竹市主管建築機關）

申報人： 財團法人新竹市私立新竹仁愛兒童之家 （簽章） 代申報人：

（簽章）

申報日期： 113年01月08日

檢附 文件 (依序 排列)	1. 申報書（申報人名冊、檢查員名冊） 1 份					
	2. 建築物耐震能力初步評估檢查報告書 1 份		3. 建築物耐震能力詳細評估檢查報告書* 0 份		4. 建築物耐震能力補強成果報告書* 0 份	
	5. 使用執照影本 0 份		6. 建築物權利證明文件影本 1 份		7. 評估檢查專業機構認可證影本 1 份	
	8. 檢查員核准文件影本 1 份		9. 其他 0 份			
申報人 (代申報人)	姓 名		財團法人新竹市私立新竹仁愛兒童之家		國民身分證 統一編號	0100280977
	通訊住址		新竹市東區高峰里24鄰高峰路306巷65號		通訊電話	
	法人	法人名稱	財團法人新竹市私立新竹仁愛兒童之家		統一編號	47001022
		負責人姓名	陳憲聰		國民身分證 統一編號	0100280977
		通訊住址	新竹市東區高峰里24鄰高峰路306巷65號		通訊電話	03-5221574
	公寓大廈管理組織	組織名稱			統一編號	
		主任委員或管理負責人姓名			國民身分證 統一編號	
		通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	財團法人新竹市私立新竹仁愛兒童之家			現況用途 類 組	【兒童福利類場所】
	建築物地址	新竹市東區高峰里24鄰高峰路306巷65號			建築物座標	經度： 120.9780421 緯度： 24.7798263
	使用執照字號	新竹市高翠段842建號			設計年度	
	基地內建築物現況	1 幢 1 棟 地上 2 層 地下 0 層 共 2 層 戶			建築物高度	8.0
	建築構造種類	鋼筋混凝土構造			用途係數	1.25

評估 檢查 專業 機構、 檢查 員 資料	名稱	社團法人新竹市建築師公會		認可證字號	40C5A00003
	負責人姓名	林政達		通訊電話	035228805
	通訊地址	新竹市北區北大路307號15樓之3,4室			
	姓 名	李清源	核准文件日期 及字號	108年07月22日 1081123958	
	通訊 地址	新竹市東區民權路266號9樓之2	通訊電話	035340330	
檢查 日期	本次（年度） 檢查日期		112年12月24日		

註：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為視個案需求或依相關法令規定需查核者始檢附之。
2. 填列本申報書之申報人、檢查員之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「檢查員名冊」。
3. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證統一編號」欄應填列護照號碼。
4. 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人或建築物使用人。

檢查員名冊

E1 - 3

112 年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼: AJ1121229013

共 1 頁, 第 1 頁

1	檢 查 員	姓 名	李清源	通訊電話及地址	新竹市東區民權路266號9樓之2
				核准日期及字號	108年07月22日 1081123958
		耐震能力評估 檢查項目	☒ 初步評估 ☐ 詳細評估	評估檢查範圍 (幢別/棟別)	1幢1棟



備註:

1. 辦理評估檢查項目之評估檢查人員人數達 2 名以上者, 應填列本表。
2. 本表若不敷使用, 評估檢查人員得依表列格式自行延伸。

建築物耐震能力初步評估檢查報告書

E 1 - 5

檢查登記號碼：AJ1121229013

112年度	評估檢查日期	112年12月24日
評估檢查申報案	文號	

建築物基本資料

申報建築物或營業場所名稱	財團法人新竹市私立新竹仁愛兒童之家			評估檢查日期	112年12月24日
建築物地址	新竹市東區高峰里24鄰高峰路306巷65號				
設計年度		建物高度 h_n (m)	8.0	用途係數I	1.25
地盤種類	2	地上樓層數	2	地下樓層數	0
建築物依樓層分類： ☒ 五樓以下 ☐ 六樓以上					
建築物依構造型式分類： ☒ 鋼筋混凝土構造 ☐ 加強磚造 ☐ 鋼構造 ☐ 輕鋼構造 ☐ 木構造 ☐ 磚構造 ☐ 其他：					
現況用途類組： ☐ A-1類組 ☐ A-2類組 ☐ B-2類組 ☐ B-4類組 ☐ D-1類組 ☐ D-3類組 ☐ D-4類組 ☐ F-1類組 ☐ F-2類組 ☒ F-3類組 ☐ F-4類組 ☐ H-1類組 ☐ 其他：					
本評估參考資料： ☐ 設計圖說 ☐ 計算書 ☒ 現場調查或推估					

綜合評論及評估檢查簽證結果

綜合評估建議
1. 本評估依照內政部國土管理署 PSERCB 耐震評估程式辦理。 2. 相關參數依照 PSERCB 程式建議值及建築技術規則有關地震力計算之參數辦理。 3. 本案依規採現況評估辦理，合法建物之樓地板面積依照建物登記謄本登載為準(新竹市高翠段842建號)。 4. 評估標的基地坐落於新竹市高翠段860-1、861、862、868 等地號。 5. 評估標的地址為新竹市東區高峰里24鄰高峰路306巷65號。 6. 經初步評估該建築物耐震能力 $R=51.4$；$45 < R60$；建築物耐震能力有疑慮，優先進行詳細評估。

評估機構查核

評估檢查簽證結果

☐ 危險度總評估分數 $R \leq 30$ 者；或評估分數 ≥ 70 ；建築物耐震能力尚無疑慮者。		評估檢查專業機構	機構名稱 (負責人姓名)	社團法人新竹市 建築師公會 林政達	  (機構及負責人用印)
☐ $30 < \text{危險度總評估分數} R \leq 60$ 者；或 $70 > \text{評估分數} \geq 40$ ；建築物耐震能力有疑慮	☐ $30 < \text{危險度總評估分數} R \leq 45$ 者；或 $70 > \text{評估分數} \geq 55$		認可證字號	40C5A00003	
	☒ $45 < \text{危險度總評估分數} R \leq 60$ 者；或 $55 > \text{評估分數} \geq 40$	檢查員	檢查員姓名	李清源	  (簽章)
核准文件日期及字號			108/07/22 1081123958		
☐ 危險度總評估分數 $R > 60$ 者；或評估分數 < 40 ；建築物耐震能力確有疑慮					